سازمان نظام مهندسی ساختمان
واحد نظارت گاز استان سمنان

برگ نظارت گاز

شماره پرونده سازمان:

آدرس ملک:

صاحبکار:

وضعیت ملک: شمالی ☐ جنوبی ☐ غربی ☐ شرقی ☐

	نتایج کنترل	**مشخصات کنترلی**	آزمایش مقاومت لوله و عدم نشت گاز		ضوابط و الزامات دودکش و معبر دودکش (قطر، ارتفاع ، اجرا،کلاهک و ...	لزامات تأمین هوای لازم برا	مشخصات مواد و مصالح مصرفی (لوله ، اتصالات،شیرها، علامت گذاری ، الکترود، مواد عایق کاری	رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های نصب وسایل گازسوز	رعایت الزامات مسیر لوله کشی (کانال ها ، کف پارکینگ ، سقف کاذب ، داکت ، درز انقطاع ، چاه	طراحی بر اساس ایمن ترین و کوتاه ترین مسیر و تعیین قطر لوله کشی	رعایت الزامات شیر آلات (نوع ، محل ، جهت ، فواصل و	الزامات نصب تجهیزات	نحوه اجرا (جوشکاری ،	رعایت الزامات کلکتور،پایه ها و نقاط اتکای لوله کشی و	رعایت الزامات محل نصب	رعایت الزامات لوله کشی
			یک ساعت 30 psi	۲۴ ساعت 10 psi												
نتیجه نظارت مرحله اول	نام مهندس ناظرگاز .... کد ملی .... شماره عضویت .... شماره پروانه اشتغال .... تاریخ .... مهر و امضاء	قبول														
		مردود														
		شرح اشکالات														
نتیجه نظارت مرحله	تاریخ .... مهر و امضاء	قبول														
		مردود														
		شرح اشکالات														
نتیجه نظارت مرحله سو	تاریخ .... مهر و امضاء	قبول														
		مردود														
		شرح اشکالات														
نتی		قبول						علمک گاز:								
		مردود														

اعلام شروع عملیات لوله کشی گاز

ناظر محترم گاز آقای/خانم مهندس .... بدینوسیله شروع عملیات لوله‌کشی گاز روکار☐ توکار☐ ساختمان آقای/خانم .... به پلاک‌ثبتی .... واقع در شهرستان .... به آدرس: ....، توسط شرکت مجری مجاز لوله کشی .... با مدیریت .... از تاریخ / / ۱۳ اعلام می گردد.

اعلام اتمام عملیات لوله کشی گاز

بدینوسیله اتمام عملیات لوله‌کشی گاز پلاک‌ثبتی به شماره .... واقع در شهرستان .... به آدرس: .... توسط شرکت مجری .... با مدیریت .... و با نظارت آقای/خانم مهندس .... با رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان اجرا گردیده و آماده بهره‌برداری می باشد.

نام و امضاء صاحبکار　　　نام و امضاء شرکت

نام و امضاء مهندس ناظر

N

کروکی

- **انجام کارها مطابق نقشه تأئیدشده : می‌باشد ☐ نمی‌باشد ☐**
- **دودکش و معبر دودکش مناسب برای وسایل گازسوز اجرا: شده ☐ نشده ☐**
- **نوع لوله‌کشی : جوشی ☐ دنده ای ☐**
- **تعداد وسیله گازسوز :**
- **جوشکار دارای پروانه مهارت فنی معتبر می باشد ☐ نمی‌باشد ☐**

مشخصات کنتور	پلاک مشخصات کنتور : نصب شده ☐ نصب نشده ☐