

بسمه تعالی

سرمایه گذاری برای تولید

جناب آقای نجفیان مهرآباد

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

موضوع: پاسخ استعلام مجدد از شخص دارای صلاحیت ایمنی، ویرایش پنجم مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان
با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۹۰/۲۳۹۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶، در خصوص رفع ابهام از تعریف شخص دارای صلاحیت ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست و شرایط احراز آن، به آگاهی می‌رساند از آنجا که در شرایط احراز این صلاحیت، داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی ضروری نیست بنابر این محاسبه ظرفیت اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه‌های اجرایی آن نیز برای این اشخاص فاقد موضوعیت است، لیکن با توجه به اینکه وفق بند ۱۲-۵-۶، سرپرست ایمنی در کارگاه‌های تمامی گروه‌های ساختمانی باید بصورت تمام وقت در کارگاه مستقر باشد لذا پذیرش وظیفه بیش از یک پروژه ساختمانی عملاً امکانپذیر نبوده و مجاز نمی‌باشد. همچنین به دلیل اینکه طبق بند ۱۲-۳-۱-۲۶ سرپرست ایمنی باید در مجموعه مجری شاغل باشد، لذا پرداخت حق الزحمه وی نیز بر عهده مجری (سازنده ذیصلاح) است.

حامد دمانی فر
مدیر کل

رونوشت:

جناب آقای طاهرخانی، معاون محترم مسکن و ساختمان

جناب آقای مقومی، رئیس محترم سازمان محترم نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) جهت آگاهی

ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، جهت آگاهی

جناب آقای فرشاد رضایی، معاون محترم صنعتی سازی و فناوری های نوین ساختمان

آقای مهندس محمودی، رئیس گروه محترم تدوین مقررات ملی ساختمان برای اقدام لازم و درج در سایت inbr.ir



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۵

شماره: ۱۲۲۹۰۶/۴۲۰ صادره

پیوست: ندارد

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
شماره: ۱۱۴۵۳۲/۴۲۰ صادره
پیوست: ندارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

بسمه تعالی
سرمایه گذاری برای تولید

مدیر کل راه و شهرسازی استان (همه استان ها)

موضوع: اصلاحیه نامه شماره ۴۲۰/۱۰۲۲۱۴ مورخ ۴۲۰/۰۶/۱۴۰۴ مبحث دوازدهم

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۴۲۰/۱۰۲۲۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶، در خصوص رفع ابهام از تعریف شخص دارای صلاحیت ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست، بدینوسیله سطر اول بند ۳ نامه مذکور مطابق متن زیر اصلاح می گردد:

"طبق بند ۱۲-۱-۵-۶ در کارگاه های ساختمانی با زیربنای بیشتر از ۲۰۰۰ متر مربع حتی اگر سازنده ذیصلاح (مجری) دارای صلاحیت ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست باشد باید فرد دیگری را که دارای صلاحیت مذکور است به ناظر و صاحب کار معرفی نماید. در کارگاه های ساختمانی با زیر بنای کمتر از ۲۰۰۰ متر مربع اگر سازنده ذیصلاح (مجری) دارای صلاحیت ایمنی باشد می تواند شخصا" وظایف سرپرست ایمنی را بر عهده گرفته و یا شخص دیگری را که دارای همان صلاحیت است معرفی نماید."

حامد مانی فر
مدیر کل

رونوشت:

جناب آقای طاهرخانی، معاون محترم مسکن و ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران بازگشت به نامه شماره ۱۶۱۷-ص ۴۷-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷

جناب آقای فرشاد رضایی، معاون محترم صنعتی سازی و فناوری های نوین ساختمان

آقای مهندس محمودی، رئیس گروه محترم تدوین مقررات ملی ساختمان برای اقدام لازم و درج در سایت inbr.ir